

«Утверждаю»

Директор ГАПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»

 Устьянцева И.Ю.

«16» июня 2025 год



«Согласовано»

Директор МУП «ТСО»

 И.Ю. Мальянов

«9» июня 2025 год



А К Т

Промывки системы отопления теплопотребляющей установки (МКД)

«16» июня 2025г.

г.Камышлов.

Комиссия в составе:

Председатель: Заведующий хозяйством - Коростелева М.В.

Члены комиссии:

- ИП Березовский А.З.

- МУП ТСО Кондратьев И.А.

Составили настоящий Акт о том, что в нашем присутствии произведена промывка системы отопления теплопотребляющей установки - МКД по адресу:

г. Камышлов, ул.Маяковского, 11

Промывка системы отопления теплопотребляющей установки - МКД производилась гидropневматическим способом, до полного осветления воды.

Заключение:

Систему отопления теплопотребляющей установки - МКД г. Камышлов, ул.Маяковского, 11, считать промытой и разрешить ее эксплуатацию в отопительный период 2025-2026гг.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075064

Владелец Устьянцева Ирина Юрьевна

Действителен с 01.04.2025 по 01.04.2026